

353730, ст. Каневская, ул.
Резникова В.Ф., 50 А
(место составления акта)

«25» марта 2019 г.

(дата составления акта)
«10» час «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 15

По адресу/адресам: Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская №1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ВРиО Главного государственного инспектора по пожарному надзору Каневского района Стрижаков М.Т. № 15 от «19» февраля 2019 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей имени дважды героя социалистического труда В.Ф.Резникова муниципального образования Каневской район (ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ И ТЕРРИТОРИЯ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

25.02.2019 г.

с «14» час. «30» мин. до «15» час. «30» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

25.03.2019 г.

с «09» час. «00» мин. до «10» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «02» часа, «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 20 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«20» февраля 2019 г. директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору: старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	При эксплуатации эвакуационных путей на этажах в здании лицея, запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
2.	Обеспечить все двери эвакуационных выходов в здании с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
3.	Обеспечить на путях эвакуации здания лицея свободное открывание дверей изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора.	В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
4.	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
5.	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.11	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
6.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не провел не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Нарушен п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
7.	Разработать декларацию пожарной безопасности в отношении здания лицея в соответствии с требованиями законодательства.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>

8.	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); г) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществле- 	<p>Нарушен п. 462 а,б,в,е,ж,з,и,к,л,м,н. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390</p>	<p><i>директор МБОУ Лицей Шипило Людмила Васильевна</i></p>
----	---	--	---

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

	нию мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.		
9.	Разработать на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Нарушен п. 460 Требований к инструкции о мерах пожарной безопасности. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>
10	В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).	Нарушен п. 461 а,д,к, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	<i>директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна</i>

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

■ нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание № 15/1/10 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.03.2019 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 23.09.2019 г., протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ от 25.03.2019 года в отношении директора МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна, протокол об административном правонарушении в области пожарной безопасности ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ от 25.03.2019 года в отношении юридического лица МБОУ Лицей.

Подписи лиц проводивших проверку:



(подпись)

«25» марта 2019 г.

М.Л.П.*

Стрижаков Максим Тимофеевич – старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 25 » марта 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)