

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39/22

**о наложении административного взыскания
за нарушение требований пожарной безопасности**

« 03 » апреля 2019 г

ст. Каневская

(место рассмотрения: город, село, район)

Государственный инспектор по пожарному надзору старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(ненужное зачеркнуть)

№ 22 от «25» марта 2019 г. и материалы на
юридическое лицо: МБОУ Лицей

(полное наименование юридического лица)

находящееся по адресу: Краснодарский край Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская №1
тел.(факс)

зарегистрированного: ИМНС России №4 по Краснодарскому краю территориальный участок
2334 по Каневскому району

(орган зарегистрировавший юридическое лицо, номер регистрационного свидетельства)

обслуживаемого банком

(наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета)

установил, что 25.03.2019 г. на территории и в помещении МБОУ Лицей

(фамилия, имя, отчество)

расположенного по адресу ст.Каневская ул. Октябрьская № 1 правила противопожарного режима

(с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара

в РФ (ППР)

краткая характеристика объекта (назначение, этажность тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.)

имеющая отношение к делу; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

При эксплуатации эвакуационных путей на этажах в здании лицея, запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года

Обеспечить все двери эвакуационных выходов в здании с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18

Обеспечить на путях эвакуации здания лицея свободное открывание дверей изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора. В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.

Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.11*

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не провел не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Нарушен п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

Разработать декларацию пожарной безопасности в отношении здания лицея в соответствие с требованиями законодательства. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 64. Требования к декларации

пожарной безопасности

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;
- к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
- л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;
- м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;
- н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. Нарушен п. 462 а,б,в,е,ж,з,и,к,л,м,н.

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

Разработать на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации. Нарушен п. 460 Требований к инструкции о мерах пожарной безопасности. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;
- д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;
- к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). Нарушен п. 461 а,д,к.

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное ст.

20.4 ч.1

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, п.1 ч.1; ст. 29.9, ч.1, 3, 5; 29.10

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

принимая во внимание ст.4. 2 п.2 КоАП РФ

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

**1. Привлечь к административной ответственности
юридическое лицо:**

МБОУ Лицей

(фамилия, имя, отчество)

в виде предупредить

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, что он(а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в

течение 10 дней со дня вручения или получения его копии

в УНДиПР г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97 или
(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес;
в Каневском районном суде ст. Каневская ул. Горького, 51
соответствующий суд и адрес его нахождения)

3. Разъяснить, что штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ

3.1. Предупредить, что при неуплате суммы штрафа по истечении 70 дней со дня вступления данного постановления в законную силу штраф будет взыскан в принудительном порядке.

3.2. Права предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ

- Лицо в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предъявлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.
- Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
- Судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении, в праве признать обязательными присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.
- При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущим административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу.
- Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обязательств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо
- Статья 51 Конституции РФ о том, что я имею право не свидетельствовать против самого себя, своего (-ей) супруга (-ги) и близких родственников, а также права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5, 28.2, 30.1 – 30.3 КоАП РФ мне разъяснены и понятны, о месте, дате и времени составления данного постановления извещен (-на) надлежащим образом, копию настоящего постановления получил

4. Издержки по делу об административном правонарушении, из общей суммы _____, направленной на _____

(общая сумма расходов)

(перечень выплат свидетелям,

понятым, специалистам, экспертам или переводчикам,

расходы на хранение, перевозку(пересылку) или исследование вещественных доказательств)

Оплатить через Каневское ОСБ 1865 отнести на счет _____ бюджета
(федерального или местного бюджета)

5. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы - _____
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являются вещественными доказательствами, _____
(принятое решение: оставленное в деле)

в течение всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы - _____
(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

в) вещи - _____
(перечень изъятых вещей, приобщенных к делу)

(принятое решение: возвращение законному владельцу)

6. Сумма наложенного штрафа подлежит перечислению:

7. Дата вступления в законную силу: 13.04.2019 г.

Наименование получателя платежа: УФК Минфина России по Краснодарскому краю (Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Краснодарскому краю)

Наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по КК г. Краснодар

БИК 040349001,

Р/СЧ: 40101810300000010013,

КБК: 17711627000016000140,

ИНН получателя: 2309090290,

КПП: 230901001,

ОКТМО: 03620000.

М.П.

(подпись лица, вынесшего постановление)



М.Т.Стрижаков

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

(дата, подпись правонарушителя)

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.

Постановление № _____ от «__» _____ 20__ г.

Исполнено «__» _____ 20__ г.