

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(наименование органа государственного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50, А, тел. (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 39/22

об административном правонарушении

«25» марта 2019 г.

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50, А

место составления: город, район

Я, *государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору- старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич*

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях юридического лица:

1. Полное название юридического лица МБОУ Лицей
организационно-правовая форма, форма собственности
2. Юридический адрес, тел. (факс) 353730, Каневской район, ст. Каневская, ул. Октябрьская №1
3. ИНН 2334014750
4. Номер регистрационного свидетельства Серия 23 №008626594
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №4 по Краснодарскому краю
6. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета
Южный ГУ Банка России г.Краснодар л/с 925.50.065.0
7. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Шитило Людмила Васильевна
8. Дата и место рождения 25.09.1963 г. ст. Каневская Каневского района
9. Адрес места жительства ст. Каневская, ул. Больничная № 64
10. Занимаемая должность директор
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
Приказ №114-л от 29.09.2009 г.
название документа, удостоверяющего служебное положение, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
12. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
Паспорт серия 0308 №971095 выдан 28.10.2008 г. выдан ОУФМС России по Краснодарскому краю в Каневском районе
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
13. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Не привлекалось
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства по пожарной безопасности,
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены

а именно: 25 марта 2019 г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в здании и помещениях МБОУ Лицей расположенного по адресу: ст. Каневская ул. Октябрьская №1, по распоряжению ВРИО главного государственного инспектора Каневского района по пожарному надзору Стрижакова Максима Тимофеевича № 15 от 19.02.2019 года, выявлено, что юридическим лицом МБОУ Лицей допущены нарушения требований законодательства пожарной безопасности, что подтверждается актом проверки №15 от 25.03.2019 г., а именно:

При эксплуатации эвакуационных путей на этажах в здании лицея, запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года

Обеспечить все двери эвакуационных выходов в здании с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18

Обеспечить на путях эвакуации здания лицея свободное открывание дверей изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора. В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.

Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.11

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не провел не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. Нарушен п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

Разработать декларацию пожарной безопасности в отношении здания лицея в соответствие с требованиями законодательства. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;
- б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;
- в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для

подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. Нарушен п. 462 а,б,в,е,ж,з,и,к,л,м,н.

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

Разработать на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации. Нарушен п. 460 Требований к инструкции о мерах пожарной безопасности. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). Нарушен п. 461 а,д,к, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Законному представителю юридического лица

Шутило Людмила Васильевна

фамилия, инициалы

разъяснены его (её) права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации.

ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.



подпись

Свидетелям: 1. _____

проживающий по адресу: _____
2. _____

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу: _____

фамилия, имя, отчество

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Потерпевшим: 1. _____

фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу: _____
2. _____

фамилия, имя, отчество

Проживающий по адресу: _____
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения законного представителя юридического лица,
в отношении, которого составлен протокол:



подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т. д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

количество, стоимость, их местонахождение

Шитило Л.В.

подпись законного представителя юридического лица

фамилия, инициалы



подпись лица, составившего протокол

Стрижаков М.Т.

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

25.03.2019 года

Директор МБОУ Лицей

должность

Подпись законного представителя юридического лица

Шитило Л.В.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):

адрес, дата, время,

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 353730, СТ. КАНЕВСКАЯ, УЛ. РЕЗНИКОВА В.Ф., 50, А, « 03 » 04 2019 г., в 10 часов 20 минут в каб. № 6

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

Заместитель начальника отдел НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

Директор МБОУ Лицей

должность

«ОЗНАКОМЛЕН»

подпись законного представителя юридического лица

Шитило Л.В.

инициалы и фамилия

Пометка об отказе ознакомления с протоколом :

(подпись должностного лица составившего протокол)