

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50,А, тел. (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/10

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО главного государственного инспектора по пожарному надзору Каневского района Стрижакова М.Т. отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 139

от « 19 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 25 » Февраля 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 25 » марта 2019 г.

проведена внеплановая выездная проверка с целью:

исполнения ежегодного плана плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю на 2019 год.

Лицо проводившее проверку: Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору старший дознаватель отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ И ТЕРРИТОРИЯ Краснодарский край, Каневской район, ст.Каневская ул. Октябрьская №1

совместно с

директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации эвакуационных путей на этажах в здании лица, запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;	В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	23.09.2019	
2.	Обеспечить все двери эвакуационных выходов в здании с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	23.09.2019	
3.	Обеспечить на путях эвакуации здания лица свободное открывание дверей изнутри без ключа, с применением легкоотпираемого затвора.	В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	23.09.2019	
4.	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составить акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	В нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	23.09.2019	
5.	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.11	23.09.2019	

	на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.			
6.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также не провел не реже 1 раза в полугодие практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Нарушен п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	23.09.2019	
7.	Разработать декларацию пожарной безопасности в отношении здания лица в соответствии с требованиями законодательства.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности	23.09.2019	
8.	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:</p> <p>а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;</p> <p>б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;</p> <p>в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);</p> <p>е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;</p> <p>ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;</p> <p>з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;</p> <p>и) организацию одновременно с тушением пожара</p>	<p>Нарушен п. 462 а,б,в,е,ж,з,и,к,л,м,н. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390</p>	23.09.2019	

	<p>эвакуации и защиты материальных ценностей;</p> <p>к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;</p> <p>л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;</p> <p>м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;</p> <p>н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.</p>			
9.	<p>Разработать на объекте инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p>	<p>Нарушен п. 460 Требований к инструкции о мерах пожарной безопасности. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года</p>	23.09.2019	
10.	<p>В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:</p> <p>а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;</p>	<p>Нарушен п. 461 а,д,к, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации</p>	23.09.2019	

	<p>д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;</p> <p>к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).</p>	от 25.04.2012 года № 390		
--	--	--------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2019 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

ВрИО начальника отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков М.Т.



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» марта 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ Лицей Шипило Людмила Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

«_25_» марта 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.