

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50.А, тел. (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 176/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директор МБОУ Лицей Шипило Людмила Васильевна

(полное наименование органа, организации, индивидуального предпринимателя, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору Каневского района Маракуша А.С. отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю № 176

от « 24 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 « 00 » мин.

« 25 » октября 2019 г. по 10 « 00 » мин. « 25 » октября 2019 г.

проведена внеплановая выездная проверка с целью:

исполнения ранее выданного предписания Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района №15/1/16 от 25.03.2019 года.

Лицо проводившее проверку: Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - старший дознаватель отдела УД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Сурижаков Максим Тимофеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес **ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ И ТЕРРИТОРИЯ Краснодарский край, Каневский район, ст. Каневская ул. Октябрьская №1**

совместно с

Директор МБОУ Лицей Шипило Людмила Васильевна

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	При эксплуатации эвакуационных путей на этажах в здании лица, запрещается: заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.	В нарушение п.36 (е) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года	16.03.2020	
2.	Обеспечить все двери эвакуационных выходов в здании с применением приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах.	В нарушение СНиП 21-01-97 п. 6.18	16.03.2020	
3.	Обеспечить на путях эвакуации здания лица свободное открывание дверей изнутри без ключа, с применением легко-отпираемого затвора.	В нарушение п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	16.03.2020	
4.	В зданиях с уклоном кровли до 12% включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 3.11	16.03.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юри-

дических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2020 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отдела УД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю капитан внутренней службы Стрижаков М.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» октября 2019 г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получило:

(подпись)

директор МБОУ Лицей Шитило Людмила Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » октября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.